Secretaría de
Recursos Hídricos.
Ministerio de Producción y
Desarrollo Sustentable

GOBIERNO DE SALTA

INFORME DE ANALISIS DE AGUA

Solicitud de Análisis Nº 72295

Interesado:	ENRESP
Dirección:	Mitre N° 1231 - Tel: 4213021

Datos de la Muestra aportados por el Interesado

Tipo de Muestra: Agua de Bebida

Fuente de Provisión: Red

Lugar: B° YPF - Av. Mariano Moreno N° 559

Localidad: Aguaray

Punto de Muestreo: Directo Red - Grifo Jardín

Muestreador: Remis - Villafañe

Fecha de Muestreo: 02/09/2025 Cloro Residual: 0,15 mg/L

Análisis Físico - Químico

1.- Características Químicas

Parámetro	Expresado como	Límite max. Tolerable (*)	Resultado	Parámetro	Expresado como	Límite max. Tolerable (*)	Resultado
Sólidos Totales 105ºC	-	-	-	Manganeso	mgMn/L	0,10	0,07
Sólidos Disueltos 108ºC	mg/L	1500	636	Amoníaco	mgNH_4/L	0,20	< 0,05
Alcalinidad Total	mg$CaCO_3$/L	800	260	Nitritos	mgNO_2/L	0,10	< 0,03
Dureza Total	mg$CaCO_3$/L	400	228	Nitratos	mgNO_3/L	45	1
Calcio	mgCa/L	N/E	59	Fluoruros	mgF/L	1,7	N/S
Magnesio	mgMg/L	N/E	20	Boro	mgB/L	0,5	S/R
Cloruros	mgCl/L	350	31	Arsénico	mgAs/L	0,05	N/S
Sulfatos	mgSO_4/L	400	212	Potasio	mgK/L	N/E	5,3
Hierro Total	mgFe/L	0,30	S/R	Sodio	mgNa/L	N/E	117
Fosfatos	mgPO_4/L	N/E	N/S	Aluminio	mgAl/L	0,20	N/S
Fósforo Total	mgP/L	N/E	N/S	Sílice	mgSiO_2/L	N/E	N/S

2.- Características Físicas

Parámetro	Expresado como	Límite max. Tolerable (*)	Resultado
Color	u.c	5	1
pH a 25 ºC	-	6,5 - 8,5	7,3
Turbiedad	U.N.T	3	0,31
Conductividad	us/cm	N/E	1010

Observaciones Análisis Físico - Químico

Corresponde únicamente a la Muestra Remitida

N/E :No Especificado por Ley Nacional Nº 18.284 Código Alimentario Argentino Cap. 12 Art. 982 .-

N/S :Parámetro No Solicitado por el Interesado. **S/R**: Sin Reactivo para Analizar dicho Parámetro.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA LABORATORIO AMBIENTAL

Resultado Análisis Físico - Químico
Los Parámetros Analizados Cumplen
con el C.A.A (*)

Metodología Analíticas: Métodos Normatizados para Análisis de Agua Potable y Residuales - APHA - AWWA - WPCF - 20º E.D. - Año 1.998 -Díaz de Santos.

(*) Ley Nacional 18.284 (Código Alimentario Argentino cap. 12 Art. 982)

Fecha de ingreso al Laboratorio: 03/09/2025

Fecha de Salida del Laboratorio: 08/09/2025

Fecha: 08/09/2025 Firma:

Tec. Colosio Sebastian

Secretaría de
Recursos Hídricos.
Ministerio de Producción y
Desarrollo Sustentable

GOBIERNO DE SALTA

INFORME DE ANALISIS DE AGUA

Solicitud de Análisis Nº 72295

Interesado:	ENRESP
Dirección:	Mitre N° 1231 - Tel: 4213021

Datos de la Muestra aportados por el Interesado

Tipo de Muestra: Agua de Bebida

Fuente de Provisión: Red

Lugar: B° YPF - Av. Mariano Moreno N° 559

Localidad: Aguaray

Punto de Muestreo: Directo Red - Grifo Jardín

Muestreador: Remis - Villafañe

Fecha de Muestreo: 02/09/2025 Cloro A.Residual: 0,15 mg/L

Análisis Bacteriológico

Parámetro	Expresado como	Límite max. Tolerable (*)	Resultado
Bacterias Mesófilas	UFC/ml	N/E	< 30
Coliformes Totales	NMP/100ml	1,1	< 1,1
Coliformes Fecales 44ºC	NMP/100ml	N/E	< 1,1
Escherichia Coli	PRES-AUS/100 ml	Ausencia	S/MC
Pseudomona aeruginosa	PRES-AUS/100 ml	Ausencia	Ausencia

Observaciones Análisis Bacteriológico

Lic. Verónica Dioh

Corresponde únicamente a la Muestra Remitida

N/E: No Especificado por Ley Nº 18284 del Código Alimentario Argentino. Capítulo Nº 12. Artículo Nº 982.-

S/MC : Sin Medio de Cultivos para Confirmación.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA LABORATORIO AMBIENTAL
SALTA

Resultado Análisis Bacteriológico
Los Parámetros Analizados Cumplen
con el C.A.A (*)

Metodología Analíticas: Métodos Normatizados para Análisis de Agua Potable y Residuales - APHA - AWWA - WPCF -20º E.D. - Año 1.998 -Díaz de Santos.

(*) Ley Nacional 18.284 (Código Alimentario Argentino Cap. 12 Art. 982)

Fecha de ingreso al Laboratorio: 03/09/2025

Fecha de Salida del Laboratorio: 08/09/2025

Fecha: 08/09/2025 Firma:

Lic. Cinthia Pacheco